

Vælg side

- 01. Forside
- 02. Søgning
- 03. Vejledning
- 04. Vis hele listen

Tilbage

| Generel information om anlægget | | Testresultater | Fuldlast | Lavlast | Enhed |
|---------------------------------|---|--|----------|---------|--------------------------------|
| Leverandør | NBE | Ydelse | 105 | 29 | kW |
| Fabrikat | NBE | Virkningsgrad | 90,4 | 89,2 | % |
| Model | BS 100 | El-forbrug | 140 | 75 | W |
| Brændsel | Træpiller | CO ved 10% O ₂ | 96 | 198 | mg/m _n ³ |
| Brændselsforsyning | Fritstående magasin - skråtstillet snegl og faldskakt | NO _x ved 10% O ₂ | 219 | 166 | mg/m _n ³ |
| Styring | Fuldt modulerende | OGC ved 10% O ₂ | <6 | <6 | mg/m _n ³ |
| Tænding | El-tænding | Støv ved 10% O ₂ | 21 | 53 | mg/m _n ³ |
| Turbulatorer | Turbulatorer i alle rør - 30 stk. | Røgtemperatur | 129 (!) | 88 | °C |
| Skorsten | Spørg den lokale KSO-installatør eller skorstensfejermester | Røgtræk | 13 | 12 | Pa |
| Bemærkning | Godkendelsen gælder kun automatisk fyring | - | - | - | - |

