

Vælg side

- 01. Forside
- 02. Søgning
- 03. Vejledning
- 04. Vis hele listen

Tilbage

Generel information om anlægget		Testresultater	Fuldlast	Lavlast	Enhed
Leverandør	NBE	Ydelse	196	55	kW
Fabrikat	NBE	Virkningsgrad	95,6	92,4	%
Model	BS 200	El-forbrug	212	143	W
Brændsel	Træpiller	CO ved 10% O ₂	58	243	mg/m _n ³
Brændselsforsyning	Fritstående magasin - skråtstillet snegl og faldskakt	NO _x ved 10% O ₂	120	117	mg/m _n ³
Styring	Fuldt modulerende	OGC ved 10% O ₂	<6	<6	mg/m _n ³
Tænding	El-tænding	Støv ved 10% O ₂	21	25	mg/m _n ³
Turbulatorer	Turbulatorer i alle rør - 30 stk.	Røgtemperatur	104 (!)	76 (!)	°C
Skorsten	Spørg den lokale KSO-installatør eller skorstensfejermester	Røgtræk	4	7	Pa
Bemærkning	Godkendelsen gælder kun automatisk fyring	-	-	-	-

