

Vælg side

- 01. Forside
- 02. Søgning
- 03. Vejledning
- 04. Vis hele listen

Tilbage

Generel information om anlægget		Testresultater	Fuldlast	Lavlast	Enhed
Leverandør	NBE	Ydelse	47	13,6	kW
Fabrikat	NBE	Virkningsgrad	93,6	94,6	%
Model	RTB 50	El-forbrug	168	82	W
Brændsel	Træpiller	CO ved 10% O ₂	271	25	mg/m _n ³
Brændselsforsyning	Integreret magasin - skråtstillet snegl og faldskakt	NO _x ved 10% O ₂	276	174	mg/m _n ³
Styring	Fuldt modulerende	OGC ved 10% O ₂	16	7	mg/m _n ³
Tænding	El-tænding	Støv ved 10% O ₂	17	29	mg/m _n ³
Turbulatorer	Turbulatorer i begge røgslag	Røgtemperatur	114 (!)	71 (!)	°C
Skorsten	Spørg den lokale KSO-installatør eller skorstensfejermester	Røgtræk	13	13	Pa
Bemærkning	Godkendelsen gælder kun automatisk fyring	-	-	-	-

